



Interpellation ställd till BUN ordförande Catharina St. Cyr

Brister i brandskydd.

Vi kunde läsa i torsdagens nr av Strängnäs tidning om förläggande om brister i brandskydd på Thomasgymnasiet. Något som vi ser som mycket allvarligt och bara inte får hända. Det handlade bristande funktion på branddörrar, tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Trots det så hanterar skolan gasol och acetylen.

I artikeln framgår det även oklarheter, gränsproblematik med vem/vilka som ska göra egenkontrollen och avsaknaden av dokumenterat brandskyddsarbete. Något som vi ser som något märkligt eftersom vi lyfte i en interpellation redan 2019 med frågor om systematisk brandsskyddsarbete.

Exempelvis frågade vi: Dokumenteras arbetet med protokoll med text och foton på påkomna brister?

Svaret blev då: De årliga säkerhetsronderna protokollförs och åtgärder vidtas löpande.

Oroväckande är då nu 2024 att man hittar oklarheter med vem som gör vad, brister i något som allvarligt som bristande funktion på branddörrar och avsaknad av dokumenterat brandskyddsarbete.

Så vi ställer därför följande frågor:

1. Hur ser det ut på alla skolor med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) med dokumentation, ansvarsfördelning med vem/vilka som gör vad?
2. Hur ofta gör man SBA på skolorna, en gång per år, månad eller vecka?
3. Vart ligger ansvaret på att samordna SBA sker likvärdigt på samtliga skolor?

Björn Karlsson

Sverigedemokraterna Strängnäs

"Lite snett kan också vara rakt"



Svar på interpellation från Björn Karlsson (SD) om systematiskt brandskyddsarbete på kommunala skolor

Fråga 1:

Hur ser det ut på alla skolor med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) med dokumentation, ansvarsfördelning med vem/vilka som gör vad?

Svar:

Det är ett delat ansvar mellan verksamheten, räddningstjänsten och fastighetsägaren. Verksamhet har ansvar för till exempel brandsläckare, felanmälan.

Fastighetsbolaget har ansvar för kontroll och underhåll av brandlarm, dörmagneter, nödbelysning och skyltning. **Verksamheten** har ansvar för fungerande brandsläckare, aktuella utrymningsplaner, att utrymningsvägar hålls fria och att alla på skolan känner till och deltar i övning på utrymningsrutinen. För att säkerställa att brandskyddet fungerar gör verksamheten regelbundna brandskyddskontroller som rektor ofta delegerar (skriftligen) till vaktmästare eller administratör. Om fel upptäcks anmäls detta till den som är ansvarig enligt gränsdragningslistan.

Fråga 2:

Hur ofta gör man SBA på skolorna, en gång per år, månad eller vecka?

Svar:

Alla har ett gemensamt ansvar på skolan att uppmärksamma skador eller fel på brandskyddet. Verksamheten kontrollerar alla brandskyddspunkter från 1 ggr/månad till 2 ggr/termin. Brandlarmet testas av fastighetsbolaget 1 ggr/kvartal. Utrymning övas minst 1 ggr/termin.

Fråga 3:

Vart ligger ansvaret på att samordna SBA sker likvärdigt på samtliga skolor?

Svar:

Genom användandet av ett stödsystem för detta har förvaltningen tagit ett övergripande ansvar för likvärdigheten och dokumentationen. Räddningstjänstens tillsyn säkerställer att verksamheternas SBA håller tillräcklig kvalitet.

Catharina St Cyr (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden